



Rygge Seniortun Boligsameie

Dato 27.04.2016

Retningslinjer for lading av ladbare biler i garasjen i Goenveien 4.

Retningslinjene gjelder for el-biler og ladbare hybridbiler med maksimalt strømforbruk på 16A og bygger på anbefalinger fra

- NEK (Norsk Elektroteknisk Komite)
- Elbilforeningen
- DSB (Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap)
- EU

Forutsetninger:

- Lading av bil må aldri skje til foretrekkelse av byggets / beboernes øvrige behov.
- Kostnader for evt. fremtidig utvidelse av kapasitet, som skyldes ladebehov, fordeles på alle som har ladere installert.

Teknisk installasjon.

Det trekkes en egen 4 kvadrat kurs fra bileiers strøm-måler i hovedskapet til bileiers parkeringsplass. Kursen må ha en 30mA jordfeilbryter og sikres med 16A sikring.

Det installeres en '**mode 3**' ladestasjon med fast '**type 2**' kabel på veggen i parkeringsplassen. (En mode 3 ladestasjon er en fastmontert ladestasjon med utvidete administrasjons- og overvåkningsfunksjoner for ladingen. Type 2 kabel er nødvendig for at disse funksjonene skal virke.)

Ladestasjonen settes til maks.13A. (Anbefalt av DSB).

Installasjonen utføres av autorisert installatør.

Kostnadene for installasjon, materiale og ladestasjon dekkes av bileier.

Forbruk dekkes gjennom bileiers strøm-måler.

Kostnader som skyldes senere pålegg eller reguleringsendringer skal dekkes av bileier.

All installasjon må skje i samråd med styret.